TABELLA RIEPILOGATIVA LUNGHEZZA FILO DI CONTATTO

Numero Conduttore	Da Palo	Tipo Omeggio	A Palo	Tipo Omeggio	Lunghezza (m)
LC-1	P157/1	Fisso	P2	Fisso	242
LC-2	P157	Fisso	P2	Fisso	242
LC-3	P9	Fisso	P16/1	Fisso	63
LC-4	P9	Fisso	P17	Fisso	80
LC-5	P17	Fisso	P170	Fisso	116
LC-6	P20	Fisso	P166	-	70
LC-6	Trascensale P195	-	P30	Fisso	100
LC-5'	Trascensale P195	-	P29	Fisso	105



QUADRO DI UNIONE

LEGENDA

- Gancio
- Palo PX-Y (X = n. palo ; Y = tipo palo)
- Palo con singola mensola
- Palo con doppia mensola
- Trasversale in Parafil - Alstom
- Trasversale in Parafil - Comnet
- Trasversale in Parafil - Comnet
- Filo di contatto
- Ormeggio fisso LdC
- Ormeggio Regolato LdC
- Catenaria rigida per zona ricarica
- Isolatore di sezione
- Indicatore di alimentazione
- Sezionatore di linea telecomandato
- Collegamento feeder - L.d.C.
- Scaricatore per linea tramviaria
- Armado Sezionatore di linea

TSV Trasversale in Parafil - Alstom
TCV Trasversale in Parafil - Comnet

TIPO DI SOSPENSIONI

MS = Sospensioni per Mensola Singola
MD = Sospensioni per Mensola Doppia
Trasv. = Sospensioni per Trasversale
CR = Catenaria Rigida
G = Gancio

TIPO DI SOSTEGNO

Tabella riepilogativa Palo o Gancio

A = P28	H=7,7 m T=690 daN
B = P29	H=7,7 m T=976 daN
C = P30	H=7,7 m T=1618 daN
D = P32	H=7,7 m T=2150 daN
E = P30	H=9,0 m T=1380 daN
G = P32	H=9,0 m T=1860 daN
H = P32RA	H=7,7 m T=2300 daN
I = P32S	H=7,7 m T=3170 daN

SCALA GRAFICA 1:500

0m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m

CONCEDENTE:
COMUNE DI FIRENZE

CONCESSIONARIA:
TRAM DI FIRENZE S.p.A.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

cmb · ALSTOM · com.net · HITACHI Hitachi Rail STS · mermec

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE
30012

PROGETTO	IMPIANTO	PROGRESSIVO	FORMATO	FASE	TIPO	A.G.
L2V	3BX	30012	AX	PE	20	L2V

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2 VACS

LINEA DI CONTATTO

Piano di Elettrificazione -

tratta: Viale Don Minzoni Piazza della Libertà dal Km 0+000 al Km 0+205

PROF. INCARICATO	MANDATARIA ATI COSTRUT.	TRAM DI FIRENZE	DL / R.U.P.

com.net

REV.	DATA	DESCRIZIONE	SR o Prof. Incaricato			A.T.I.		
			Redatto	Verificato	Approvato	Redatto	Approvato	Visto
0A	Marzo 2022	Emissione	BOBICE	ILARDO	GENOVESI	N.A.	N.A.	DI PALMA
0B	Luglio 2022	Revisione a seguito Rapporto di verifica RC01.I-00	BOBICE	ILARDO	GENOVESI	N.A.	N.A.	DI PALMA